



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898

IST-066-06 · Rev.0

**Art.
66/C
66/D**

Idrante soprasuolo modello EUR tipo C – GJS con sistema a rottura



Stabilimento ed uffici:
Via Giacomo Grai,1
28078 Romagnano
Sesia (NO)
ITALY

**MANUALE DI INSTALLAZIONE,
USO E MANUTENZIONE**



INDICE

1	Prefazione.....	2
2	Installazione	2
3	Messa in servizio	5
4	Collaudo.....	6
5	Uso.....	7
6	Controlli.....	7
6.1	Controllo dell'idrante.....	7
6.2	Controlli periodici.....	8
7	Manutenzione	8
8	Documentazione	11

1 Prefazione

L'idrante sopra suolo è un apparecchio connesso ad una rete idrica, installato all'aperto, che serve a fornire acqua durante tutte le fasi di un incendio. Può fornire acqua direttamente alle tubazioni flessibili dalle bocche laterali e, nel caso del modello con attacco centrale per autopompa, permettere il carico dell'autobotte dei VVF.

L'idrante sopra suolo a secco modello "EUR" è essenzialmente costituito da una colonna di colore rosso, dotata di sbocchi unificati per gli usi sopra indicati, e da una parte sottosuolo che ospita la valvola d'intercettazione. Questa parte, verniciata solitamente di colore nero anticorrosione, può avere diverse profondità (vedi Figura A) a seconda della necessità, individuata dal progettista, di proteggere dal gelo la sezione con presenza permanente di acqua al piede dell'idrante. La parte sottosuolo ospita anche lo scarico automatico antigelo, che all'atto della chiusura permette lo svuotamento della colonna.

L'attacco alla rete idrica è flangiato, la dimensione della flangia va individuata dal progettista in funzione delle caratteristiche dell'impianto e del luogo d'installazione.

Le manovre di apertura e chiusura dell'idrante sono effettuate tramite apposita chiave ad innesto pentagonale (opzionale) che consente anche di agire sui tappi degli sbocchi.

Solo gli idranti specificamente prodotti con materiali conformi e testati per uso con acqua potabile ai sensi delle norme vigenti sono idonei per fornire acqua per consumo umano. Tale caratteristica è riportata sull'etichetta applicata sulla colonna. Questi idranti hanno la parte sottosuolo verniciata di blu anziché di nero.




Figura A



2 Installazione

Questi suggerimenti non intendono sostituirsi all'esperienza dell'installatore che rimane l'unico responsabile dell'esecuzione del lavoro a regola d'arte secondo la legislazione vigente.

Gli idranti devono essere installati ad una distanza tra loro massima di 60 m, per il posizionamento degli idranti fare riferimento alla norma UNI 10779.

Per ciascun idrante deve essere prevista una dotazione di corredo composta da una o più tubazioni flessibili di DN 70 conformi alla UNI 9487 e dotate di raccordi UNI 804, lancia di erogazione conforme alla norma UNI 11423 e chiave di manovra per l'utilizzo dell'idrante. Il tutto deve essere posizionato in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento.

All'esterno degli edifici, si raccomanda l'uso di idranti a colonna sopra suolo. Dove possibile devono essere installati in corrispondenza degli ingressi al fabbricato ma in modo che risultino in posizione sicura anche durante un incendio. In relazione all'altezza del fabbricato da proteggere, gli idranti devono essere distanziati dalle pareti perimetrali dei fabbricati stessi; in linea di principio è raccomandata una distanza tra 5 e 10 m.

Gli idranti devono essere segnalati in accordo alla legislazione vigente.

Ogni idrante viene accuratamente provato in stabilimento per verificarne la tenuta idraulica prima della vendita. Pertanto, la corretta installazione e successiva messa in servizio sono condizioni essenziali per il buon funzionamento dell'apparecchiatura.

In linea generale per una corretta installazione riferirsi alla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..




Figura B

L'idrante **tipo C** è progettato per rompersi nelle condizioni di prova stabilite dalla normativa europea. Non sempre però in condizioni reali l'idrante si rompe come previsto (ovvero tra la parte nera e la rossa) poiché le casualità con



cui l'idrante viene urtato possono essere molteplici e dipendono da vari fattori, tra cui non da ultimo come l'idrante viene installato.

⚠ IMPORTANTE: Lo standard prevede che l'idrante si debba sezionare a causa di un impatto relativamente basso, per cui è possibile che, se non opportunamente maneggiato durante il trasporto o l'installazione, l'idrante possa subire degli urti che potrebbero compromettere l'integrità di uno o più bulloni del sistema di rottura. Questo potrebbe comportare che durante la messa in servizio dell'idrante il sistema di rottura intervenga in maniera indesiderata non potendo più i bulloni sviluppare la resistenza necessaria a trattenere la parte superiore. Va dunque prestata molta attenzione durante la pressurizzazione dell'idrante adottando tutte le misure necessarie a prevenire infortuni da parte degli operatori durante la messa in servizio.

Gli idranti di **tipo C con sistema a rottura prestabilita** sono indicati per l'installazione in zone dove è probabile che la colonna venga urtata da autoveicoli.

⚠ In caso di installazione in prossimità di strade, gli idranti sopra suolo, anche di tipo C, sono da considerarsi ostacoli fissi e non cedevoli. Pertanto, devono essere adottate le necessarie precauzioni, in quanto, in caso di urto, potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada.

Sulla linea di derivazione a cui deve essere collegato l'idrante, si consiglia di posizionare una valvola di intercettazione a norma UNI 11443 per poter eseguire eventuali operazioni di manutenzione senza isolare la rete antincendio e un gomito a piede (**art.67 da ordinare a parte**), per non far gravare il peso dell'idrante direttamente sulla tubazione. Importante, come si evince da disegno, predisporre ghiaia di pezzatura adeguata (15/30mm) nella parte interrata che si trova in corrispondenza della valvola di scarico antigelo.

Per procedere con l'installazione, realizzare uno scavo atto a contenere tutta l'altezza della parte nera dell'idrante, più l'altezza del gomito a piede e del massetto di fondazione. L'altezza della parte nera dell'idrante corrisponde alla profondità (solitamente 500 mm, 700 mm o 960mm vedi **figura A**). La distanza tra il livello del suolo e l'asse del foro di scarico deve essere in ogni caso di almeno 300mm.

Per i fare in modo che i bulloni del sistema a rottura rimangano accessibili in caso di necessità, l'idrante deve essere installato lasciando il giunto tra la parte rossa e nera leggermente sopra il livello del suolo (70 mm max. ma sono raccomandati 40 mm circa) o in alternativa a livello del suolo, utilizzando sabbia per riempire l'ultimo strato, in modo che i dadi inferiori possano facilmente essere resi raggiungibili.

Prevedere un basamento in calcestruzzo sotto al gomito a piede in modo da sgravare la tubazione del peso dell'idrante.

Prima dell'installazione controllare che le superficie delle flange sia liscia e pulita.

Controllare che l'idrante sia completamente chiuso. Molti problemi durante la messa in servizio si originano dal fatto che sporcizia, sfridi o sassi si siano depositati sulla sede piana dell'idrante.

Collegare il gomito alla rete idrica e far poggiare la flangia dell'idrante alla flangia superiore del gomito. Fissare con le opportune guarnizioni e bulloni unificati le flange (**il set opzionale art.569 è disponibile a richiesta**).

Controllare che i prigionieri del sistema di rottura siano in perfette condizioni e non ci siano rotture dovute al trasporto. Si procede con un controllo a vista e poi ripassando il serraggio dei dadi con una chiave dinamometrica, impostata a 20Nm per idranti fino a DN 100 o a 25 Nm per idranti DN 150.

Dopo avere eseguito la messa in servizio (come da paragrafo successivo) ricoprire la parte interrata.



3 Messa in servizio

Questa fase, ove eseguita correttamente, permette di evitare spiacevoli inconvenienti.

Una volta eseguita la corretta installazione dell'idrante e prima di ricoprire la parte da interrare, portare a termine i lavori di collegamento della rete al fine di verificare la possibilità di pressurizzare l'impianto ove sono installati gli idranti.

Isolare la zona ove è posizionato l'idrante adottando le dovute cautele affinché nessuno si trovi in prossimità del medesimo. Mandare in pressione l'impianto mantenendo l'idrante chiuso. Se non vi sono rotture approssimarsi all'idrante e verificare che non ci siano perdite nella parte da interrare. Rimuovere uno dei due tappi delle bocche laterali, si consiglia di collegare una manichetta per allontanare l'acqua in uscita. L'operatore deve manovrare il cappellotto dalla parte opposta rispetto alla bocca aperta. Eseguire il lavaggio della rete aprendo **COMPLETAMENTE** l'idrante ruotando il cappellotto in senso antiorario.

Durante l'apertura la valvola di drenaggio automatico posta appena sopra l'otturatore potrebbe scaricare un po' d'acqua, fino a quando la pressione idraulica all'interno dell'idrante avrà raggiunto la pressione di 1 – 1,2 bar.

Lasciare l'idrante aperto per molti minuti al fine di evitare il deposito di sporcizia sulla sede, comunque fino a quando l'acqua non uscirà limpida.

Portare l'idrante in chiusura ruotando il cappellotto in senso orario. Operare una chiusura agendo con la chiave ad innesto pentagonale (opzionale) senza eccessiva forzatura.

Prima di riposizionare il tappo della bocca lasciare che l'idrante si scarichi completamente. Dopo circa 10 minuti il drenaggio è terminato e quindi si può chiudere il tappo. Verificare che dal drenaggio non esca più acqua e forzare la chiusura con la chiave di manovra.

Verificare che la parte rossa non abbia subito movimenti e che non ci siano state perdite dalla giunzione con la parte nera, indice del fatto che gli i bulloni a rottura non sono tutti integri, nel qual caso vanno sostituiti (vedi sezione Manutenzione). Verificato che non ci sono perdite, interrare l'idrante.

Serrare bene i tappi sulle bocche con l'apposita chiave.



Informazione importante in merito alla tenuta dell'idrante (vedere Figura C).

L'idrante è dotato di una valvola di scarico automatico a sfera posizionata nella parte bassa della scatola valvola appena sopra la sede di tenuta.

Quando l'idrante viene aperto (vedi figura C a sinistra), l'acqua affluisce nella colonna.

La pressione dell'acqua all'interno dell'idrante spinge la sfera contro il foro di drenaggio chiudendo il passaggio dell'acqua.

Dopo la completa chiusura dell'idrante (vedi Figura C a destra) la pressione nella colonna scende. Quando la pressione cala sotto 1 bar circa, la valvola di scarico automatico si apre, permettendo il drenaggio dell'acqua residua nella colonna.

Nota: un lieve gocciolamento della valvola di drenaggio durante l'uso è normale.




Figura C

4 Collaudo

Eeguire le seguenti operazioni minime dopo l'installazione in presenza del progettista al fine della verifica dell'eseguito:

- controllare che non ci siano rotture dovute all'installazione;
- esame generale dell'impianto comprese le alimentazioni ed in modo particolare verificare la corretta spaziatura tra gli idranti;
- verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, dopo aver messo in pressione l'impianto, aprendo completamente un idrante terminale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o più idranti;
- verifica delle prestazioni di progetto in riferimento alle portate e pressioni minime da garantire, alla contemporaneità delle erogazioni ed alla durata delle alimentazioni. La Bocciolone Antincendio dispone di diversi strumenti per la verifica delle prestazioni.



5 Uso

L'idrante sopra suolo è un'apparecchiatura da utilizzarsi solo ai fini antincendio. Ogni altro utilizzo è vietato.

L'idrante è un'apparecchiatura che fornisce una notevole quantità di acqua in pressione e il suo utilizzo in certe condizioni può rivelarsi pericoloso nel caso in cui venga manovrato da persone non competenti. **Pertanto, l'utilizzo è limitato a personale appositamente addestrato o ai corpi dei VVF.**

Per utilizzare le bocche laterali, ad idrante chiuso, rimuovere i relativi tappi e connettere le manichette dotate di raccordo DN 70 unificato. Se solo una manichetta viene utilizzata e successivamente se ne vuole collegare una seconda, chiudere prima l'idrante e attendere qualche minuto che si scarichi la pressione prima di rimuovere il tappo della seconda bocca. Il raccordo della tubazione deve essere chiuso tramite la opportuna chiave di serraggio per raccordi, oppure utilizzando la chiave unificata che serve ad azionare il cappello dell'idrante (la chiave unificata è predisposta anche per questa funzione). Una volta assicurato il serraggio svolgere completamente e distendere la manichetta in modo lineare, mantenendo la lancia collegata in posizione di chiusura. Mentre un operatore brandisce saldamente la lancia l'idrante può venire aperto MOLTO LENTAMENTE. In funzione della pressione di rete possono essere necessarie due persone a trattenere la tubazione. Tale valutazione è a carico degli utilizzatori. Portare l'idrante in posizione di COMPLETA APERTURA.

Si raccomanda per le operazioni di apertura e chiusura l'utilizzo della chiave unificata.

A fine utilizzo chiudere COMPLETAMENTE l'idrante, scollegare la tubazione e attendere qualche minuto per consentire il drenaggio dell'idrante prima di rimettere i tappi.

L'utilizzo dell'eventuale attacco centrale per il carico dell'autobotte dei VVF avviene in modo analogo. Ovviamente l'utilizzo da parte di operatori non appartenenti al corpo dei VVF è vietato.




Figura D

6 Controlli

6.1 Controllo dell'idrante

Controlli manutentivi e di funzionamento sugli idranti devono essere effettuati da parte degli aventi causa e da personale specializzato preposto dal proprietario ad intervalli regolari.

È raccomandato che il controllo e la manutenzione vengano eseguiti da persona competente e preparata professionalmente. Bocciolone Antincendio consiglia di eseguire tale controllo almeno una volta ogni sei mesi e inderogabilmente una volta all'anno.

⚠ Su questa tipologia di idranti, prima di effettuare la pressurizzazione del sistema, soprattutto se collegato a sistemi di pompaggio, è obbligatorio da parte della persona preposta al collaudo, un controllo dei bulloni del sistema di rottura. La norma impone dei valori di energia necessaria alla



rottura durante l'urto relativamente bassi, per cui durante il trasporto o l'installazione, qualora l'idrante non fosse stato correttamente maneggiato, anche la rottura di un solo bullone non rilevata in fase di collaudo, potrebbe progressivamente determinare la rottura a fatica degli altri bulloni, causando un serio pericolo al momento dell'utilizzazione.

Il proprietario deve quindi provvedere a eseguire scrupolosamente i seguenti controlli sugli idranti:

- verifica dei bulloni del sistema a rottura;
- verifica della manovrabilità della valvola principale mediante completa apertura e chiusura;
- verifica della facilità di rimozione dei tappi e controllo delle relative guarnizioni;
- verifica del sistema di drenaggio antigelo (consiste nel controllare che la colonna si svuoti dopo la chiusura);
- verifica ed eventuale ripristino della segnalazione degli idranti;
- verifica del corredo di ciascun idrante;
- verificare che l'idrante sia facilmente accessibile e senza ostacoli, che non sia danneggiato nei singoli componenti che lo costituiscono, che non presenti segni di corrosione o perdite;
- controllare che siano presenti le istruzioni d'uso e che siano chiaramente leggibili;
- verificare che il sistema di apertura della cassetta di corredo si apra e che la tubazione flessibile si possa manovrare agevolmente;
- lasciare l'idrante a colonna pronto per l'uso immediato. Nel caso in cui siano necessari ulteriori lavori di manutenzione, collocare in modo ben visibile un'apposita etichetta con scritta "Fuori servizio" ed informare subito l'utilizzatore ed il proprietario.

6.2 Controlli periodici

Il proprietario è responsabile della perfetta efficienza dell'impianto antincendio, che rimane sotto la sua responsabilità anche esistendo il servizio di manutenzione periodica da parte di organismo autorizzato.

Il proprietario e/o l'utente o gli aventi causa devono quindi provvedere a far eseguire, da tecnico avente le necessarie competenze, una verifica del prodotto e dell'impianto atta ad accertarne la funzionalità e la conformità alla normativa vigente. La frequenza di tale verifica deve essere di una volta all'anno o, in presenza di norme più stringenti, deve essere eseguita in conformità alle disposizioni legislative e comunque ogni qualvolta modifiche all'attività o eventi straordinari la rendano necessaria.

La verifica dell'impianto deve comprendere almeno le operazioni di cui alla voce collaudo della presente istruzione con la possibilità di omettere la prova idraulica, qualora non siano state eseguite modifiche e/o ampliamenti.

Ai sensi del DPR n° 151 del 01/08/11, l'utente deve tenere un apposito registro, firmato dal responsabile, costantemente aggiornato.

In esso dovrà annotare:

- i lavori svolti sull'impianto o le modifiche apportate alle aree protette qualora questi possano influire sull'efficacia della protezione antincendio;
- le prove eseguite e l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto;
- i guasti e le relative cause.

7 Manutenzione

L'idrante è progettato in modo da non necessitare di operazioni di manutenzione periodiche oltre all'esecuzione del controllo periodico di cui al capitolo precedente. Tali operazioni si intendono quindi straordinarie e sono in sostanza necessarie SOLO in caso di sostituzione delle guarnizioni di tenuta, dell'otturatore e del drenaggio oppure quando il sistema di rottura è intervenuto in conseguenza di un urto subito dall'idrante.



7.1 In caso di perdita dal drenaggio.

In tal caso va sostituita la tenuta dell'otturatore. Questa operazione non necessita di lavori di scavo (Figura E).

Per sostituire la tenuta, individuare a catalogo e/o sulla scheda tecnica il pezzo di ricambio opportuno in base al codice dell'idrante. Va ovviamente ordinato un pezzo di ricambio originale al fine di garantire il risultato.

Prima di eseguire l'operazione di manutenzione ASSICURARSI CHE NON VI SIA PRESSIONE NELL'IMPIANTO. A tal fine sezionare la parte di impianto dove si trova l'idrante, aprire una bocca di uscita del medesimo (1) e ruotare il cappellotto (2) in senso orario per aprirlo. In tal modo ogni residuo di pressione viene annullata.




Figura E

- Allentare i dadi inferiori (5) alla base della colonna e poi i dadi superiori (3) svitare e rimuovere le viti prigioniere (4),
- Sollevare la colonna, il giunto (7) del sistema a rottura si disaccoppia. Rimuovere la guarnizione (6) si consiglia di sostituirla ad ogni smontaggio.
- Svitare le due viti (8) del traversino (9).
- Ruotare leggermente il traversino e sollevare l'otturatore per sfilarlo




Figura F

⚠ L'otturatore è provvisto di alette anti-giro (10) che scorrono lungo una guida le che si trova nel corpo valvola dell'idrante in asse con la valvola di scarico: quando si estrae l'otturatore, prestare attenzione all'orientamento delle alette. L'otturatore dovrà essere reinserito nel corpo valvola con il medesimo orientamento.




Figura G

- Sostituire la guarnizione dell'otturatore (13) che è fissata con una vite (11) e una rondella (12).
- Ingrassare l'albero di manovra e riposizionare l'otturatore con le alette anti-giro (10) rivolte verso il foro di drenaggio per permettere l'alloggiamento dell'otturatore nella guida. Verificare che l'asta con l'otturatore



- sia correttamente inserita controllando che non possa girare liberamente, ma sia innestata nelle alette anti-giro
- g) posizionare il traversino (9) nel suo alloggiamento fissarlo con le viti (8).
 - h) posizionare la guarnizione (6) rimettere la colonna, fare in modo che si innestino le parti del giunto dell'albero di manovra (7).
 - i) Inserire ed avvitare le viti ed i bulloni (3) (4) (5). **Il valore di coppia corretto per il tiraggio è di min. 20 e max. 30 Nm per gli idranti fino al DN 100 e di min. 25 e max. 50 Nm per gli idranti DN 150.**

Eseguire la Messa in servizio come da istruzioni a pag. 5.

7.2 In caso d'intervento del sistema a rottura prestabilita

In certe condizioni il meccanismo del sistema di rottura dell'idrante permette alla parte superiore di separarsi dalla parte inferiore dopo aver subito un urto, mentre la valvola dell'idrante rimane chiusa (Figura H).




Figura H

Per rimettere in servizio l'idrante dopo che sia intervenuto il sistema di rottura, verificare il codice dell'idrante e acquistare i ricambi necessari, compresi nel kit di ripristino del sistema di rottura, che contiene i bulloni speciali e la guarnizione da rimpiazzare.

Quando il sistema di rottura interviene, chiudere la valvola di sezionamento della condotta a cui è collegato l'idrante. Verificare la possibilità di scaricare la pressione della rete: se sono presenti scarichi oppure altri idranti sulla stessa rete aprirli e dopo pochi secondi richiuderli.

Verificare minuziosamente che non ci siano danni in altri punti. Se l'idrante è in perfette condizioni pulire la flangia della parte superiore e inferiore. Inserire la nuova guarnizione, vedere (6) in Figura E. Posizionare correttamente la colonna superiore sulla parte sottosuolo. Rimpiazzare tutte le viti prigioniere del sistema di rottura e serrare i dadi con i corretti valori di coppia mediante una chiave dinamometrica. Il valore di coppia corretto per il tiraggio è di min. 20 e max. 30 Nm per gli idranti fino al DN 100 e di min. 25 e max. 50 Nm per gli idranti DN 150.

Eseguire la messa in servizio come da istruzioni a pag. 5.



8 Documentazione

È importante che il proprietario conservi la documentazione tecnica relativa all'idrante installato.

Le schede tecniche dei vari modelli, con le specifiche e le liste dei ricambi, sono pubblicate sul sito www.bocciolone.com nelle pagine relative ai prodotti.

Per trovare queste pagine accedere al sito www.bocciolone.com e nella pagina principale del sito cercare la voce di menu **CATALOGO PRODOTTI** e poi nel menu **IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO**.

Questo manuale si riferisce ai modelli EUR articoli 66/C e 66/D (C).

Selezionare l'articolo desiderato, nella parte bassa della pagina di ogni articolo è presente la sezione download per tutta la documentazione disponibile.

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso

Tutti i diritti riservati

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

Tel.: 0163-568811 - info@bocciolone.com